

- ・下記の表示記号等があれば高濃度PCB機器に該当します。
- ・下記の表示に該当しないものはメーカーにお問い合わせ下さい。
- ・高濃度PCB機器に該当しない場合、低濃度(微量)PCB混入の可能性は否定できません。
- ・詳細は下記URLのホームページをご覧ください。

機器メーカー (銘板記載)	機器メーカー (現在)	問合せ先
日立コンデンサ(株)	日立エーアイシー(株)	0285-74-1231

<http://www.hitachi-aic.com/company/eco/pcb.html>

機種	表示記号等 (下記の表示があれば高濃度PCB機器)
コンデンサ	DF CAPACITOR, DF式コンデンサ