

**再生可能エネルギーの固定価格買取制度
事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）改正案に関するパブリックコメント
JEMA提出意見**

○意見提出先：経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課
○意見案の公示日：2020年 2月 17日（月）
意見募集期間：2020年 2月 17日（月）～3月 17日（火）
JEMA意見提出日：2019年 3月 11日（水）

■提出意見■ （自家消費型の地域活用要件に関する「自立出力」に関する意見）

【該当箇所】

事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）改正案 新旧対照表 p.7
第4節地域活用に関する事項 ②

災害時に活用するための最低限の設備を求めるものとして、災害時のブラックスタートが可能であることを前提とした上で、給電用コンセントを有し、当該給電用コンセントの災害時の利活用が可能であること。

【意見内容】

自家消費型の地域活用要件のうち②として示されている、自立運転出力を利用するための「給電用コンセント」は、単相出力を念頭においていた表現となります。三相PCSにおいては、そのほとんどが自立出力を端子台の形で提供します。自立運転時の出力は単相・三相いずれも認められることから、後半を次のように変更することを提案いたします。

前：給電用コンセントを有し、当該給電用コンセントの災害時の利活用が可能であること。

後：給電用コンセント・端子台などの適切な終端処理を施した出力を有し、当該出力の災害時の利活用が可能であること。

以上
問い合わせ先：JEMA新エネルギー部
TEL03-3556-5888