

JEM 1498 : 2017
分散型電源用単相パワーコンディショナの
標準形能動的単独運転検出方式
(ステップ注入付周波数フィードバック方式)

正誤票

位置 (項目番・見出し)	誤	正
6.1	Nhi : i サイクル前の 2 次～7 次の 高調波電圧実効値	Nhi : i サイクル前の 2 次～7 次の 全高調波電圧実効値(THD: Total Harmonic Distortion)
8.4	Nhi : i サイクル前の 2 次～7 次の 高調波電圧実効値	Nhi : i サイクル前の 2 次～7 次の 全高調波電圧実効値(THD: Total Harmonic Distortion)

以上
平成 30 年 6 月 8 日作成