

微量PCBの検出事例総数

事例報告企業	機種			総計	PCB検出値 (ppm)
	変圧器	コンデンサ	その他		
愛知電機	79			79	0.5~87
北芝電機	15		2	17	0.6~150
キューヘン	2			2	2.6~5
指月電機製作所		10		10	5.6~84
ダイヘン	77			77	0.5~510
高岳製作所	179		8	187	0.5~91.9
中国電機製造	25			25	0.51~75
東光電気	7		39	46	0.6~42.4
東芝	211		31	242	0.018~2110
トーヘン	9		1	10	0.1~25.7
東北電機製造	23			23	0.7~53.7
西島電機製作所	5			5	0.7~8.7
日新電機	15	2	31	48	0.36~54
日立製作所	71		44	115	0.5~44.7
富士電機	516		5	521	0.5~708
北陸電機製造	22			22	0.7~16
松下産業情報機器	13			13	0.6~15
三菱電機	285	2	50	337	0.095~80
明電舎	118		14	132	0.5~394
計	1672	14	225	1911	

(2003.7.31現在)

(注) 検出事例は、サンプル調査およびユーザーからの連絡による
微量PCB検出台数