

微量P C Bの検出事例総数

事例報告企業	機種			総計	P C B 検出値 (p p m)
	変圧器	コンデンサ	その他		
愛知電機	44			44	0.51~42
北芝電機	8		2	10	0.6~150.0
指月電機製作所		10		10	5.6~84
ダイヘン	75		1	76	0.5~510
高岳製作所	89		6	95	0.5~32.1
中国電機製造	23			23	0.51~75
東光電気	7		39	46	0.6~42.4
東芝	161		20	181	0.018~65
トーヘン	3			3	0.1~1.0
東北電機製造	23			23	0.7~53.7
西島電機製作所	3			3	0.7~6.6
日新電機	13	4	19	36	0.36~54
日立製作所	35		23	58	0.5~7.6
富士電機	380			380	0.5~708
北陸電機製造	15			15	0.7~9.0
松下産業機器	9			9	0.6~15
三菱電機	255	2	38	295	0.095~80.0
明電舎	40		9	49	0.51~51
計	1183	16	157	1356	

(2003.2.28現在)

(注) 検出事例は、サンプル調査、ユーザーからの連絡及び自社保有機器の
自主調査などによる微量P C B検出台数