

- ・下記の表示記号等があれば高濃度PCB機器に該当します。
- ・下記の表示に該当しないものはメーカーにお問い合わせ下さい。
- ・高濃度PCB機器に該当しない場合、低濃度(微量)PCB混入の可能性は否定できません。
- ・詳細は下記URLのホームページをご覧ください。

機器メーカー (銘板記載)	機器メーカー (現在)	問合せ先
(株)指月電機製作所	(株)指月電機製作所	0120-888-453

https://www.shizuki.co.jp/information/pcb/pcb_01/

機種	表示記号等 (下記の表示があれば高濃度PCB機器)
コンデンサ	不燃性油入, DF, DF式, LV-1, PL, PPA, SAK, THK, LOWVAC CAPACITOR 型式がAK, AL, BK, BL, CK, CL, DK, DL, FK, FL, HFT, HTG, KK, KL, KTD, KTM, KTQ, KTT, KTU, P(ただしPF, PHF, PPM, PPK, POMPで始まるものは除く), RAK, RAS, RDF, RMO, RWO, RZO, SAK, SAS, STD, STM, STQ, STT, STU, THK, THS, ZA, ZH, ZJで始まるもの。