

- ・下記の表示記号等があれば高濃度PCB機器に該当します。
- ・下記の表示に該当しないものはメーカーにお問い合わせ下さい。
- ・高濃度PCB機器に該当しない場合、低濃度(微量)PCB混入の可能性は否定できません。
- ・詳細は下記URLのホームページをご覧ください。

機器メーカー (銘板記載)	機器メーカー (現在)	問合せ先
(株)高岳製作所	(株)東光高岳	03-6371-4468

<https://www.tktk.co.jp/sustainability/environment pcb/distinction/>

機種	表示記号等 (下記の表示があれば高濃度PCB機器)
変圧器	不燃性油入, U(型式記号中に「U」が含まれるもの。 ただし、「UM」の記載品は除く)
計器用変成器	1957年から1958年製造の計器用変圧器・接地型計器用変圧器, 1958年から1959年製造の計器用変流器

機器メーカー (銘板記載)	機器メーカー (現在)	問合せ先
東光電気(株)	(株)東光高岳	03-6371-4468

<https://www.tktk.co.jp/sustainability/environment pcb/distinction/>

機種	表示記号等 (下記の表示があれば高濃度PCB機器)
変圧器	不燃性油入
計器用変成器	不燃性油入